

NEXCO仕様 ケーブル銘板

(e) ケーブル 銘板

(1) ケーブル銘板

電力及び通信ケーブル等に取り付けるケーブル銘板は次による。

- (イ) 電力及び通信ケーブル等に取り付けるものとし、ケーブル銘板を色分けし、視覚的にケーブル毎の重要性を識別することで、ケーブル損傷事故防止対策の一助とするため、以下のとおり用途及び使用区分に合せてケーブル銘板の板色及び文字色を区分する。

用途及び区分	板色	文字色	備考
電力ケーブル（高圧）	赤	白	
電力ケーブル（低圧）	白	黒	
通信ケーブル（光）	黄	赤	
通信ケーブル（メタル）	黄	黒	
制御ケーブル	青	白	
接地線	緑	白	

※板色及び文字色は社団法人日本塗料工業会2013年G版値を参考とすることとし、各色の値は以下のとおりとする。

赤色：G07-40X=7.5R4/14


白色：GN-95=N9.5

黄色：G22-80V=2.5Y8/12

青色：G72-40T=2.5PB4/10

緑色：G49-40T=10G4/10

黒色：GN-10=N1



(ロ) ケーブル銘板の材料及び品質

材 質：ポリ塩化ビニール（PVC）

寸 法：1.0t×30mm×70mm（角3R）

字 体：丸ゴシック体 表面シルク印刷 文字高4mm程度

穴 寸 法：5φ（銘板4隅にせん孔）

表示内容：ケーブル銘板には、設備名称、用途及び回路名称、ケーブル種別、敷設区間、しゅん功年月（西暦）及び施工会社名を記載することとする。